РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ5-38-(1)
Гр. Плевен, ..21.07.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Обществено питейно-битово водоснабдяване*
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Карстови води в Русенската формация с код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № ПВ5-38/27.04.2017 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК – ВиК Силистра - Гарван" е установено, че документацията отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите. С писмо изх. № ПВ5-38/23.10.2017 г. е направено запитване в РИОСВ Русе за наличие на административен акт, издаден по ЗООС и ЗБР, на което с писмо изх. № 3171/07.11.2017 г. РИОСВ е отговорила, че не е необходимо провеждане на процедура, тъй като кладенеца и дейността са съществуващи.

БДДР е направила запитвне в НАП ТД Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна.

Преценката се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и PO4; 3.Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Съгласно ПУРБ 2010-2015г., за ПВТ са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в" от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. Компетентният орган е

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

установил, че е невъзможно да постигне подобряване състоянието на ПВТ в определения срок по чл.156а, ал.2, тъй като естествените условия не позволяват подобряване на състоянието на тялото.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – ВиК Силистра - Гарван" *(Тръбен кладенец)*

Дълбочина 205 м. Сондиране интервала от 0 до 29.0 м с диаметър ∅490 мм, обсаждане с метална колона с диаметър Ø 426 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране с диаметър Ø 394 мм на интервала от 29 до 89.0 м, обсаждане на интервала от 0 до 89 м със стоманена колона Ø 324.5 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 89 до 395 м с диаметър Ø 190 мм. Установено е миризма на сероводород, поради което е извършена цементация в интервала от 395 до 205 м.Интервалът от 89 до 205 м е оставен на открит ствол.

Тръбният кладенец е оборудван с потопяема помпа тип PLEUGER – 45 Кв с максимален дебит 18 л/сек и работен дебит 11 л/сек и напор 125 м, инсталирана на дълбочина 80.0 м.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 14547.28.18, област Силистра, община Ситово, с. Гарван, м. ПОЛЕТО, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 3667 кв. м, стар номер 028018, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1197/01.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК

ВС	ККС 1970 г., зона К 7		WGS 84		Z
	X	Y	N	E	
ТК	4782428.8	9558373.1	44°05'15.5	26°54'50.3	32.20

5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване на с.Попина, с.Гарван, общ.Ситово, с.Ветрен, общ.Силистра и с.Малък Преславец, Долно Ряхово, общ.Гравиница (ПС „Попина")

6. Проектни параметри на използването:

Среднодеионощен дебит – **8.8** л/сек

Максимален дебит – 11 л/сек в рамките на 19 часа/ден

Годишно водно количество – **277517** $м^3$ /год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – **277517** $м^3$/год.

Водно ниво: СВН=17.0 м, кота СВН - 15.20 м;

Максимално допустимо понижение: $S_{махдоп}$= 10.58 м до дълбочина 27.58 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

7.1.1.1. показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати;

7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличено
на основание
чл. 59, ал. 1
от ЗЗЛД

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавс

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg